

法務部行政執行署彰化分署建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：109年10月26日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	彰化縣農會辦公大樓(彰化市中山路二段349號3、4樓)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第77條。 2. 消防法第6條及第9條。 3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 4. 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。 5. 各類場所消防安全設備設置標準。 6. 消防安全設備檢修及申報辦法。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次，最近1次申報日期為108年10月12日，並已於109年1月15日獲縣政府函覆業依規定查核完竣。 2. 昇降（電梯）設備：彰化縣農會委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每1個月辦理2次一般維護保養，並於每年辦理1次年度安全檢查。最近1次年度安全檢查於109年6月16日辦理。 3. 空調冰水主機及濾網清洗，每1年辦理1次，最近1次日期為109年5月2日。 4. 自來水水塔清洗：每1年辦理1次，最近1次日期為109年5月15日。 5. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，最近1次申報日期為109年5月25日。
2	法務部行政執行署彰化分署南投行政執行官辦公室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防法第6條及第9條。 2. 國有公用財產管理手冊。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防設備安全檢修，每年辦理1次，最近1次檢查日期為109年5月25日。 2. 空調主機及濾網清洗，每1年辦理1次，最近1次日期為109年6月28日。 3. 不定時派員巡視檢查，遇有異狀，隨時回報，以維公設安全。 4. 109年7-10月間進行南投行政執行官辦公室耐震補強工程。